

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम कोटा



क्रमांक : FireNOC/2055/52

दिनांक : 26/04/2019

11/5/19

प्रेषित -

श्री आवेदक का नाम - S. R. Public Sr. Sec. School School

पता - S. R. Public Sr. Sec. School



विषय - स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने बाबत |

प्रसंग - आपका पत्र दिनांक 18/04/2019 के क्रम में |

आपके S. R. Public Sr. Sec. School

42, Large Scale Ind. Area, Behind Dakaniya Station, Kota (Raj.) - 324003

का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि के लिए मान्य होगा | एक वर्ष बाद अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी |
2. S. R. Public Sr. Sec. School के समस्त स्टाफ व सिविलोरीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा |
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा |
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा |
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा |
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा |
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे |
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा |
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा |
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे |
11. प्रतिवर्ष स्कूल के शिक्षकों/विद्यार्थियों के मोक ड्रिल करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये, तथा विभाग इसमें सहयोग करेगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा |
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा |

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
(सुनील लाल)  
नगर निगम कोटा  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा

(Mr. AnandRathi)  
Chairman

Chairman  
S. R. Public Sr. Sec. School  
Kota (Raj.)

(Ms. Seema Sharma)  
Principal  
Principal  
S. R. Public Sr. Sec. School  
Kota (Raj.)